

DÉTAIL DE LA PIÈCE R+5 À 12 HEURE

DESIGNATION DE LA ZONE : Groupe 1
 DESIGNATION DU LOCAL : R+5
 Température ambiante : 24 °C
 Heure choisie pour détails : 12 h

Température extérieure : 29,5 °C

Paroi	Surface	U	Delta T	Apport Dt	Orient.	Rb W/m ²	Rc W/m ²	Apport
Mur Ext.	182,8 m ²	0,30	5,5	299	S	297	2	323
Vitrage	48,0 m ²	2,60	5,5	686	S	221	221	10597
Vitrage	2,1 m ²	2,00	5,5	23	S	221	0	0
Mur Int.	45,5 m ²	3,02	-24,0	-3297		0	0	0
Vitrage	2,9 m ²	5,00	-24,0	-350		0	0	0
Plafond	364,0 m ²	0,30	5,5	601	H	913	5	1994

Apports sensibles parois

-2039 W

12914 W

Désignation	Nombre ou quantité	Apports Sensibles	Apports latents	Apports totaux
Occupants	55	3915	3312	7227
Eclairage	1820 W	1820	0	1820
Renouv. d'air	0 m ³ /h	0	0	0
Moteurs	0 W	0	0	0
ordinateur	3800 W	3800	0	3800
copieur et autres	1000 W	1000	0	1000

Apports Totaux

10534

3311

13845

Ensoleil. et delta T

10875

10875

TOTAUX

21409 W

3311 W

24720 W