

Votre projet – Résultat RT2012

Résultats RT 2012

Bbio = 68,9 < Bbio Max = 72,0 → Gain 4,31 %

CONFORME

Cep = 74,9 < Cep Max = 77,70 → Gain 3,60 %

CONFORME

Ratio moyen ponts thermiques = 0,257 < 0,28


CONFORME

PSI Moyen L9 = 0,368 < 0,6


CONFORME

Votre projet est conforme au sens de la RT2012.

ETIQUETTE ENERGIE



ETIQUETTE CLIMAT



Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable

Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007.