PERSPECTIVE :



PERSPECTIVE :



VUE DE FACE :



NOTA : *par soucis de clareté, les réseaux de EF-ECS-RECS et l'ensemble de la robinetterie n'apparaissent pas sur les plans. Se référer au schéma de principe.*

SCHEMA DE PRINCIPE :



NOMENCLATURE

- Vanne d'isolement à boisseau sphérique
- Vanne d'équilibrage type STABIFLO
- RP Réducteur de pression
- Filtre à tamis
- C Compteur volumétrique
- Clapet anti retour
- Pot d'intruduction de produit
- Purgeur d'air automatique
- Thermomètre
- Electrovanne Gaz
- Vanne de vidange
- Bouteille de dégazage
- Vanne de régulation 3 voies
- Sonde de température extérieure
- Manchon type STENFLEX
- Sonde de température d'eau aller/retour
- Thermostat de surchauffe
- Pompe double de distribution des réseaux de chauffage Marque : GRUNDFOS Type : MAGNA3 D40-80 F Avec kit manométrique
- PE Robinet de prise d'échantillon
- PME Pressostat manque d'eau
- Soupape de sécurité

VUE EN PLAN : 1/20ème



MAIRIE DE PARIS

DIRECTEUR D'INVESTISSEMENT	MAIRIE DE PARIS [redacted]
MAÎTRE D'OUVRAGE	VILLE DE PARIS - DCPA [redacted]
ENTREPRISE GENERALE	[redacted]
MAÎTRE D'OEUVRE ARCHITECTE	[redacted]
MAÎTRE D'OEUVRE BUREAU D'ETUDE	[redacted]
BUREAU DE CONTRÔLE	[redacted] T: [redacted] F: [redacted]
COORDONNATEUR DE SECURITE	[redacted] T: [redacted] F: [redacted]

PLAN DE SITUATION



Restructuration et Extension d'un Jardin d'Enfants

3 rue Victor Dejeante
75020 PARIS

PLAN CHAUFFAGE - CHAUFFERIE

STATUT		VISA
DOE	3415 68465 PAC S01 CHAUFFERIE D	FORMAT A0

SITE	CODE BATI	TYPE	NIVEAU	INDICE	ECHELLE	DATE	OBSERVATIONS
3415	68465	PAC	S01	DOE	-	21/02/19	MAJ selon remarques STEGC sur le schéma de principe